

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

ईमेल-efontlaktka@gmail.com

नैनीताल

(हल्द्वानी)

पत्रांक:-सी0एफ0ओ0-न-6(इ0)/2022

सेवा में

दिनांक-अगस्त 24, 2022

OWNER/MANAGER,
MALLIKARJUN SCHOOL,
BOHRAKUN, BHIMTAL,
DIST-NAINITAL, UTTARAKHAND,

विषय- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदक द्वारा किए गये आवेदन पत्र सं0-36194671 दिनांक:-11.08.2022 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के निर्गत आदेश दिनांक:12.08.2022 के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी नैनीताल वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

1. परिसर में ओवर हैड रिजर्व वाटर टैंक 10 हजार ली0 क्षमता का प्राविधान किया गया है।
2. परिसर में 05 अदद एबीसी टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 05 किग्रा0 क्षमता, 01 अदद सेफ्टी टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 45 किग्रा0 क्षमता एवं 02 अदद हाजरील भय फिरेक्स का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्निशमन दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जा सकता है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि -

1. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण किये जाने की दशा में तदनुसार NBC-2016 या Part-04 में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
2. संस्थान/परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्निशमन व्यवस्था का कार्यक्षमता व रख-रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाय रखेंगे।
3. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सेंटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अदरुद्ध मुक्त रखी जायें।
4. आपके संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का सुरक्षित निःकम्पन प्रक्रिया Evacuation का ज्ञान होना आवश्यक है।
5. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जायेगा नगडारण किए जाने पर यह प्रवृत्ति की लापरवाही मानी जायेगी।
6. प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर (निष्प्रमाणित (10 & 0 प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर टैस्टिंग शुल्क)-(फायर सर्विस हैड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60 अन्य सेवाएं 109 अग्नि से संरक्षण एवं निवन्त्रण कराया जायेगा) अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द हो निरस्त समझा जायेगा। साथ ही प्रत्येक छः माह में भवन अथवा परिसर में अग्निशमन व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति सतापजनक एवं कार्यशील होना का स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र/SELF AUDIT REPORT प्रस्तुत/अपलोड करना होगा।
7. निर्गत अग्निशमन प्रमाण-पत्र का उपयोग किसी अर्थात् निर्माण/जाने को निर्गत करने के लिए मान्य नहीं होगा।

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/शुल्क तथा शर्तों का पालन किए जाने पर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी नैनीताल द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय का प्रेषित सरतुति आख्या पत्रांक न-1-डोट0/एफएस नैनीताल/22 के आधार पर के आधार पर MALLIKARJUN SCHOOL, BOHRAKUN, BHIMTAL को दिनांक-24 अगस्त 2022 से 23 अगस्त 2025 तक अधिभोग (Occupancy)/अध्यासन दिए जाने का अग्निशमन दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

for
Principal
Mallikarjun School
(Nainital)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(अग्निशमन अधिकारी)
नैनीताल (हल्द्वानी)